



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLINIE

Lublin, dnia 2022-11-02

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12  
tel. 81 532 97 05, faks 81 532 47 23  
psse.lublin@sanepid.gov.pl ePUAP: psse\_lublin

HK.9022.11.151.2022.BL

Egz. Nr 1

**Szkoła Podstawowa nr 50  
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-  
Prymasa Tysiąclecia  
ul. Roztocze 14  
20-722 Lublin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie w oparciu o przedstawione w dniach 22.09.2022 r., 26.10.2022 r., sprawozdania z badań Nr SB/112749/09/2022 z dnia 21.09.2022 r., Nr SB/121707/10/2022 z dnia 10.10.2022 r., Nr SB/128899/10/2022 z dnia 24.10.2022 r., sporządzone przez Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna, wody pobranej w dniach 19.09.2022 r., 05.10.2022 r., 22.10.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej z pływalni Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin w punkcie kontrolnym – basen sportowy stwierdza, że woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz parametrów fizykochemicznych spełniała wymagania określone w załączniku nr 1, nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022 r., poz. 1230).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wskazuje, że sprawozdanie z badania Nr SB/121708/10/2022 z dnia 10.10.2022 r., wykazało przekroczenie wartości parametru chemicznego chlor związany na poziomie  $0,28 \pm 0,09$  mg/l (przy normie  $< 0,2$  mg/l) w punkcie kontrolnym: basen sportowy - woda z cyrkulacji.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wnosi o podjęcie skutecznych działań naprawczych, zmierzających do doprowadzenia jakości wody w zakresie parametru chemicznego chlor związany do wartości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022 r., poz. 1230) oraz przeprowadzenie kontrolnego badania wody i przedstawienie wyniku.

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

*Azeta Grabek*  
Azeta Grabek

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa